

Van: [redacted] <[redacted]@waterschaplimburg.nl>

Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 11:49

Aan: [redacted] <[redacted]@maastricht.nl>

Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Drie nieuwbouwwoningen Kasteel Holtmeulenstraat

Beste [redacted].

Ons advies is om bij nieuwbouw zoveel mogelijk klimaatadaptief/neutral te bouwen. Alleen gescheiden aanleveren op het gemengd riool is niet voldoende. Wij adviseren 80 mm in 2 uur, waterdoorlatendheid is binnen het plangebied voldoende.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur plantoetsing
+31 6 [redacted]



met de omgeving, voor de omgeving



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1