

Mondelinge rondvraag aan het College in de raad van 27 juni 2017:

De wet en regelgeving rondom gebruik van RVS in zwembaden is recent aangescherpt. Ook het Geusseltbad zal dus aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Daarom stellen we u de volgende vragen:

1. Wanneer (datum) heeft het laatste, meest recente corrosieonderzoek plaatsgevonden?
 - o *De meest recente datum van het onderzoek RVS is van 5 mei 2017.*

2. a) Heeft dit corrosierapport aanbevelingen opgeleverd?
 - o *Ja, het rapport heeft aanbevelingen opgeleverd. In het laatste rapport staan een aantal nieuwe kleine aandachtspunten vermeld die opgepakt moeten worden.*

3. b) En zo ja, wat is de gestelde termijn om deze aanbevelingen op te pakken en te verwerken?
 - o *De gestelde termijn om de aanbevelingen op te pakken en te verwerken is, afhankelijk van het mogelijk gevaar tot maximaal 1 jaar. De aanbevelingen van het vorige rapport zijn allemaal weggewerkt. Er is voor de aanpak van de nieuwe aandachtspunten een actieplan opgesteld zodat deze binnen de gestelde termijn verholpen worden.*